

Orientacja

LEGENDA

- SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJEWODZKA**
- SKRZYŻOWANIE Z RÓWEM/ RZĘKĄ**
- PKP**
- Kanalizacja grawitacyjna**

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ URBANISTYKI
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 ul. Kamienna 10, 87-100 STRZELIN
 tel. 071 392 30 16 do 17, fax 071 392 38 15

Kanalizacja grawitacyjna

30 ————— 20
 36.00 PVC-U 200 15.8 g/oo
 172.18
 169.50
 30 Studzienka
 172.18 proj. rzędna terenu
 169.50 rzędna dna kanału
 36.00 m Odległość
 200 DN wysokość(szerokość)
 15.8 g/oo Spadek

PG-02
 Karczyn
 Działk. 127
 Q = 5,00 l/s
 H = 10,25 m

PG xxx pompownia ścieków
Nr
 MIEJSCOWOŚĆ
 TSSS – tablica ster. pompowni ścieków surowych
 (szczegóły na schemacie zasilania)
 skrzyżka rozdzielcza

WASSERUNION
 Gesellschaft für Wasser- und
 Abwasserbehandlung mbH

Funkenburgstraße 7a
 D-04105 Leipzig
 Tel.: 0049341-47979887
 Fax: 0049341-4797249

Investor: Gmina Kondratowice ul. Nowa 1, 57-150 Pruszy	 plan 0408012-EG nr 002-22
Projekt zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzecze, Karczyn, Księgiczne, Rakowice, Prusy Górka Sobocka, Golostowice Etap I	Prusy
Projekt – Nr. 04-08-012	skala: 1 : 1000

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
IMIE I NAZWISKO mgr inż. Jacek Moskala	NR UPR. 103/79/WrBPP
PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
DATA OPRACOWANIA: 01/2009	(Signatures and stamps)

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Project my handwriting

ZUZGODNIENIE użytkownika sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.


W razie niegodności realizacji uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

ZUZDZIENIE utworzenia projektowanych ścieł uzbrojenia terenu za-
 zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie
 uzasadnienia usytuowania projektowanych ścieł uzbrojenia terenu.

ZUZDZIENIE traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 roz-
 rządzenia Ministra Regionalnego Rozwoju i Środowiska z dnia 2 kwie-
 tnia 2001 r. w sprawie gospodarki i wydawnictwa ścieł uzbrojenia terenu; ora-
 czeń i opinii uzasadnienia dokonanych projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 458).

222/04
(sygn. zgini)
Z up. Starosty
Przewodniczą
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

Bronisław Markiewicz

 **Kanalizacja grawitacyjna**

30	38.00	PVC-U 200	15.8	o/oo	20	-2-
172.18					171.95	
169.50					170.10	
30		Studzienka				
172.18		proj. rzędna terenu				
169.50		rzędna dna kanału				
38.00		m Odległości				
200		DN wysokości (szerokość)				
15.8	o/oo	Spadek				

Nr
proj. rzędna terenu
Typ

— kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 75
— kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 32/40

0+610
164.20
PEHD DN 100


PG-02
Karczyn
Działk. 127
Cm 5.28.16

Nr
MIEJSCOWOŚĆ
Działka

TSŚS – tablica ster. pompowni ścieków suro-
(szczegóły na schemacie zasilania)
skrzynka

Q = 5,00 l/s Q_{max} Sm Zynka
H = 10,25 m H_{geo} rozdzielnia

 **WASSERUNION** Funkenburgstraße 7a

 Gesellschaft für Wasser- und
Abwasserbehandlung mbH

D-04105 Leipzig
Tel.: 0049341-4797887
Fax: 0049341-4797249

Inwestor:	<p>Gmina Kondratowice</p> <p>ul. Nowa 1, 57-150 Pruszy</p>		plan 0408012-EG
			nr 002-22

Projekt zagospodarowania terenu	
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:	

**Białobrzezie, Karczyn,
Księgnice, Rakowice, Prusy
Górka Sobocka, Gołostowice
Etap I**

Projekt – Nr. 04-08-012		skala: 1 : 1000	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek Moskała	103/79/WrBPP	ul. Stacji
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Karol Ujeźźwinski	66/DOS/03	ul. Stacji

DATA OPRACOWANIA: 01/2009

		11	
--	--	----	--