

# Plan 25

STAROSTA STRZELIŃSKI  
WYDZIAŁ KARTOGRAFII I WYMIARÓW TERENÓW  
W obszarze oznaczonym linią  
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uwzględniają  
projekt do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ujęciu  
i zaawidencjonowano pod  
Odniesienie mapy ma być do celów projektowych.  
Projektowane obiekty budowlane wymagają  
pozwolenia na budowę podlegają  
wytyczeniu i inwentaryzacji powyższej  
przez jednostki uprawnione do  
wykonania prac geodezyjnych.


09 MAR 2009 Z UPRAWNIENIEM STAROSTY  
miejscowe  
1:1000  
mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz  
Wyd. 04/08-012

AKTUALIZACJA MAPY  
dla celów projektowych wykonanej  
w dniu 15.02.2009 r.  
w ramach zlecenia nr 213/2009  
KRS 2617-1/2009

ZESPÓŁ USŁUG GEODEZYJNYCH  
"GEO-ART"  
Jednostka adresowa: 10-100  
50-264 Wrocław, ul. Kłobucka 3/41  
tel. 71 375 75 75, fax 71 375 75 74  
e-mail: biuro@geo-art.pl, www.geo-art.pl

EGZ. DLA ZUDP

## Orientacja



## LEGENDA

SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJEWODZKĄ

SKRZYŻOWANIE Z ROWEM/RZĘKĄ

PKP

Kanalizacja grawitacyjna

- 30 Studzienka
- 172.18 proj. rzędna terenu
- 169.50
- 30 Studzienka
- 172.18 proj. rzędna terenu
- 169.50
- 38.00 m Odległość
- 200 DN wysokość (szerokość)
- 15.8 a/oo Spadek
- PS 03-01-300 OK 177.88 PS 800
- Nr proj. rzędna terenu
- Typ
- kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 75
- kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 32/40
- 0+610
- 164.20
- PEHD DN 100
- PG-02
- Karczyn
- Działk. 127
- Q = 5,00 l/s
- H = 10,25 m
- PG xxx pompownia ścieków
- Nr MIEJSKOWOŚĆ
- Działka
- Qmax
- Hgeo

<b>WASSERUNION</b> Gesellschaft für Wasser- und Abwasserbehandlung mbH Funktenburgstraße 7a D-04105 Leipzig Tel.: 0049341-4797887 Fax: 0049341-4797249	
Inwestor: Gmina Kondratowice ul. Nowa 1, 87-100 Prusy	plan 0408012-EG nr 002-25
Projekt zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzazie, Karczyn, Kałęczyn, Rakowice, Prusy Górka Sobocka, Gołostowice Etap I	
Projekt - Nr. 04-08-012	skala: 1 : 1000
ZESPÓŁ PROJEKTOWY IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jacek Moskała 102/79/WBPB SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz 66/D08/03	
DATA OPRACOWANIA: 04/2010	