MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA 1:500

1 Osnowa: Układ lokalny.
2 Pomiar szczegółów metodą bezpośrednią: tyrkiem.
3 Mapa: Punkty osnowy, sytuacja - podziałka, tyrkiem.
4 Niwelacja: Układ państwowy.

183/14/0551/09 - 4/79

Sekcja 2 (8)

Woj.

Gmina: KONDRATOWICE

OBREB WIEŚ KARCZYN

Układ sekcji

Wykonawca: Geodeta Mieczysław Piasecki

Na podstawie uprawnienia wydanego przez WBGiK we Wrocławiu dn 5 XII 1974 Nr dz ew pozw. 46a/74

Strzelin dn 20 luty 1995

Zmiany:

STAROSTWO POWIATOWE W STRZELINIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
tel. 071-392 30 16 do 17, fax 071 392 36 15

STAROSTA STRZELIŃSKI

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Projekt zaopiniował pozytywnie

(UZGODNIONE usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wyczeniu ostatecznej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę uprawnioną do opracowania prac geodezyjnych.
Niezgodności istniejącego stanu terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest zgłosić, mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
UZGODNIENIE usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
UZGODNIENIE tych sieci nie dotyczy przypadku o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 września 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

221/09
(sygn. opinii)

Strzelin, dnia 15.10.2009 r.

Z up. Starosty
Przewodniczący
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Bronisław Matkiewicz

Orientacja



LEGENDA

SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJEWODZKA

SKRZYŻOWANIE Z ROWEM/ RZEKĄ

PKP

Kanalizacja grawitacyjna

30 38.00 PVC-U 200 15.8 o/oo 20
172.18 171.95
169.50 170.10
30 Studzienka
172.18 proj. rzędna terenu
169.50 rzędna dna kanału
38.00 m Odległość
200 DN wysokość(szerokość)
15.8 o/oo Spadek

PS 02-01-080 OK 177.86 PKS 800 — Nr, proj. rzędna terenu, Typ

przekroczenie sieci kanalizacyjnej pod drogą Wojewódzką prowadzić w rurze ochronnej stalowej o średnicy dwie dymensje większe od rury przewodowej

kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 75

kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 32/40

Kanalizacja tłoczna

0+610 Station (km)
164.20 proj. rzędna terenu
PEHD DN 100 Material / DN

PG xxx pompownia ścieków

PG-02 Nr
Karczyn MIEJSCOWOŚĆ
Działk. 127 Działka
Q = 5,00 l/s Qmax
H = 10,25 m Hgeo

PS 02-01-080 OK 168.62 PKS 800
PS 02-01-080 OK 168.63 PKS 800
PS 02-01-080 OK 168.35 PKS 800
PS 02-01-080 OK 168.18 PKS 800
PS 02-01-080 OK 168.66 PKS 800
PS 02-01-080 OK 167.85 PKS 800
PS 02-01-080 OK 168.34 PKS 800
PS 02-01-080 OK 168.31 PKS 800
PS 02-01-080 OK 169.07 PKS 800
PS 02-01-080 OK 169.26 PKS 800
PS 02-01-080 OK 170.53 PKS 800
PS 02-01-080 OK 171.35 PKS 800
PS 02-01-080 OK 172.74 PKS 800
PS 02-01-080 OK 168.99 PKS 800
PS 02-01-080 OK 168.72 PKS 800
PS 02-01-080 OK 169.13 PKS 800

siec kanalizacji sanitarnej prowadzic w terenie zielonym minimum 0,50 m od granicy z nieruchomością prywatną

siec kanalizacji sanitarnej prowadzic w terenie zielonym minimum 0,50 m od granicy z nieruchomością prywatną

siec kanalizacji sanitarnej prodwadzic metodąm bezrozkopową przeciskiem sterowanym

siec kanalizacji sanitarnej prowadzic w terenie zielonym minimum 0,50 m od granicy z nieruchomością prywatną

min. odstęp od strony sieci energiaprо (słup) 0,50 m

WASSERUNION
Gesellschaft für Wasser- und Abwasserbehandlung mbH
Funkenburgstraße 7a
D-04105 Leipzig
Tel.: 0049341-4797887
Fax: 0049341-4797249

Inwestor:
Gmina Kondratowice
ul. Nowa 1, 57-150 Prusy

plan 0408012-EG
nr 002-08B

Projekt zagospodarowania terenu

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Bielobrzezie, Karczyn, Księginice, Rakowice, Prusy Górka Sobocka, Goleszowice Etap I

Karczyn B

Projekt – Nr. 04-08-012

skala 1:1 / 1:500

ZESPÓŁ PROJEKTOWY w zakresie [illegible]

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek Moskała	102/79/WrBPP	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz	66/66/96	

DATA OPRACOWANIA: 01/2009

Nr 66/DOS/03
55-120 Oborniki Śląskie, ul. Paderewskiego 21

22.07.2009 / Plansza_9_1000.dwg