# Plan 08

PS 02-01-080
OK 171.10
PKS 800

PS 02-01-080
OK 170.15
PKS 800

PS 02-01-080
OK 170.32
PKS 800

PS 02-01-080
OK 169.78
PKS 800

PS 02-01-080
OK 169.39
PKS 800

PS 02-01-080
OK 169.27
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.83
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.71
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.70
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.62
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.80
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.93
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.43
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.35
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.90
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.66
PKS 800

PS 02-01-080
OK 169.75
PKS 800

PS 02-01-080
OK 168.31
PKS 800

siec kanalizacji sanitarnej znajdującej się w chodniku prodwadzic w wykopie otwartym o wymiarach 0,4 x 1,1 m

siec kanalizacji sanitarnej prowadzic w terenie zielonym minimum 0,50 m od granicy z nieruchomością prywatną

siec kanalizacji sanitarnej prowadzic w terenie zielonym minimum 0,50 m od granicy z nieruchomością prywatną

siec kanalizacji sanitarnej prowadzic w terenie zielonym minimum 0,50 m od granicy z nieruchomością prywatną

SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

wa: Układ lokalny

niar szczegółów metodą bezpośrednią

pa: Punkty osnowy, sytuacja - podziałką i cyrklem

welacja: Układ państwowy

Układ sekcji

Wykonawca:

Na podstawie zezwolenia wydanego przez WBGiK ... we Wrocławiu z dn 5 Kwietnia Nr dz ew pozw 467/74

Strzelin dn 20 luty 1975

STAROSTA STRZELIŃSKI

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono użytkowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

STAROSTWO POWIATOWE W STRZELINIE WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN tel. 071 392 30 16 do 49, fax 071 392 30 15

Kanalizacja grawitacyjna

30 38.00 PVC-U 200 15.8 o/oo 20

172.18 169.50 171.95 170.10

30 Studzienka
172.18 proj. rzędna terenu
169.50 rzędna dna kanału
38.00 m Odległości
200 DN wysokość(szerokość)
15.8 o/oo Spadek

PS 02-01-080 OK 177.80 PKS 800
Nr
proj. rzędna terenu
Typ

przekroczenia sieci kanalizacyjnej pod drogą Wojewódzką prowadzić w rurze ochronnej stalowej o średnicy dwie dymensje większe od rury przewodowej

kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 75

kanalizacja ciśnieniowa PEHD DN 32/40

Kanalizacja tłoczna

0+610 Station (km)
164.20 proj. rzędna terenu
PEHD DN 100 Materiał / DN

PG xxx pompownia ścieków

PG-02 Nr
Karczyn MIEJSCOWOŚĆ
Działk. 127 Działka
Q = 5,00 l/s Qmax
H = 10,25 m Hgeo

PKP

Orientacja




LEGENDA

SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ WOJEWODZKA

SKRZYŻOWANIE Z ROWEM/ RZEKĄ


WASSERUNION
Gesellschaft für Wasser- und Abwasserbehandlung mbH
Funkenburgstraße 7a
D–04105 Leipzig
Tel.: 0049341–4797887
Fax: 0049341–4797249


Inwestor:
Gmina Kondratowice
ul. Nowa 1, 57-100 Prusy

plan 0408012–EG
nr 002–08A

Projekt zagospodarowania terenu
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:
Białobrzeskie, Karczyn,
Księginice, Rakowice, Prusy
Górka Sobocka, Golcsiowice
Etap I

Karczyn A

Projekt – Nr. 04–08–012

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. I O. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Jacek Moskała | 102/79/WBPP | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Krzysztof Węgrzynowicz | 52-11910/2000/Wr | |

DATA OPRACOWANIA: 01/2009

55-120 Oborniki Śląskie, ul. Paderewskiego 21


Projekt budowlany do opracowania ... zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budowlanym bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ... cznych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentyl... stowych Nr 66/DOS/O...