

# Zakład Usług Komunalnych

58-210 Łagiewniki, ul. Słowiańska 13

STAROSTWO POWIATOWE  
W STRZELINIE  
WYDZIAŁ URBANISTYKI  
ARCHITEKTURA I GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO  
58-210 STRZELIN  
TEL. 052 27 11 11, FAX 052 27 11 12

NIP

914-100-11-47

REGON

930-411-909

BS Kobierzyce  
O/Łagiewniki

239575101400300  
6820000010

TELEFONY:

Centrala:

(74)89-39-364

Fax:

(74)89-40-092

Oczyszczalnia

Łagiewniki

(74-89-39-509)

Oczyszczalnia  
Sokolniki

0606-882-407

Wodociąg

Białobrzecze

0606-882-408

E-mail

zuk@lagiewniki.pl

Łagiewniki, 28.09.2009

Ldz 1174/ZUK/2009

WASSERUNION GmbH  
Funkenburgstraße 7a  
D-04105 Leipzig

Dotyczy uzgodnienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Gmina Kondratowice

Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach uzgadnia przebieg sieci kanalizacji sanitarnej Gmina Kondratowice w miejscowościach: Karczyn, Białobrzecze, Kondratowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice, Księginice Wielkie. Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach w obrębie projektowanych prac posiadamy urządzenia wodociągowe podziemne. W związku z powyższymi prace ziemne należy wykonać z niżej podanymi uwagami i zaleceniami.

1. Roboty budowlane - montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Wykonawca robót może przystąpić do prac w obrębie czujnej sieci wodociągowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu i uzyskaniu zgody Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach.
3. Roboty budowlano-montażowe w strefie istniejących urządzeń wodociagowych wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach.
4. W miejscu skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci kanalizacyjnej z urządzeniami wodociagowymi prace ziemne wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego (wykopy wykonać ręcznie) a sieć wodociagową ułożyć ją w rurze osłonowej.
5. W miejscach wykopów w strefie istniejących urządzeń wodociagowych ziemia powinna być zagęszczona, a miejsce skrzyżowania sprawdzone przez przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń wodociagowych podczas prac, należy je odbudować i naprawić na koszt wykonawcy.
7. Po naprawie lub odbudowie urządzeń wodociagowych przed zasypaniem muszą zostać one odebrane przez przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach.
8. Uzgodnienia ważne są jeden rok

2. 09.10.2009  
2. 09.10.2009