

PZD/5443/246/U/09

- 9 -

STAROSTWO POWIATOWE (2)
W STRZELINIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI
ARCHITEKTURY I GOSPODARSTWA
ul. Kamienna 10, 57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 071 392 30 15
28.09.2009r.

„EURONORM”
ul. Zaporoska 39/1
53-519 Wrocław

Dot.: pisma z dnia 15.09.2009r. w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gołostowice, Prusy, Kondratowice, Karczyn, Księginice Wielkie oraz Rakowice w pasie dróg powiatowych nr 3071D, 3021D, 3048D oraz 3022D

W odpowiedzi na powyższe pismo informuję, że postanowiono uzgodnić projekt kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 3071D, 3021D, 3048D oraz 3022D w miejscowości Gołostowice, Prusy, Kondratowice, Karczyn, Księginice Wielkie oraz Rakowice, gm. Kondratowice na następujących warunkach:

1. Wyraża się zgodę na planowaną trasę projektu kanalizacji sanitarnej zgodnie z przedstawioną mapą sytuacyjno – wysokościową.
2. Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizować zgodnie z przedstawioną mapą sytuacyjno – wysokościową.
3. Przejścia pod drogą wykonać w rurach osłonowych – przewiertem.
4. Na odcinkach jezdni gdzie prowadzone będą roboty związane ułożeniem sieci sanitarnej zasypać wykopu do poziomu minus 53cm (licząc od szczytu warstwy ścieralnej) kruszywem mineralnym z zagęszczeniem warstwami co 20cm. Powyżej wykonać następujące warstwy:
 - podbudowa – kruszywo łamane niesortowane, stabilizowane mechanicznie- 35cm
 - podbudowa zasadnicza beton asfaltowy 0/25- 7cm
 - warstwa wiążąca beton asfaltowy 0/20- 6 cm
 - warstwa ścierna beton asfaltowy 0/12,5- 5 cmPrzed przystąpieniem do wykonania ostatecznej warstwy górnej nawierzchni, sfirczować po 50 cm po obu stronach wykopu do głębokości 5 cm oraz ułożyć zbrojenie z grosiaki.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania kanalizacji należy uzgodnić z Zarządcą Drogi sposób i technologię odtworzenia pasa drogowego.
6. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.

7. Termin i szczegóły realizacji robót uzgodnić z Wydziałem Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Strzelinie; w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do zarządcy drogi na 1 miesiąc przed planowanymi pracami.

Otrzymują:

1. „EURONORM”
ul. Zaporoska 39/1
53-519 Wrocław
2. a/a

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Strzelinie
Łukasz Jedrejczuk

Sprawę prowadzi: Łukasz Grzes

