



*Staję się
niekiedy
cudowny*

Telekomunikacja Polska

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELINIE
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin Wrocław
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 071 392 30 15
www.tp.pl

Wrocław, 22 października 2009r.

EURONORM

ul. Zaporoska 39/1
53-519 Wrocław

Numer pisma: STTWREAU-OA.2110-084/09/JS

Temat: uzgodnienie projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białobrzegie, Karczyn, Księginice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka i Golostowice, gmina Kondratowice.

Uzgodnienie nr 52010

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projektowaną budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białobrzegie, Karczyn, Księginice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka i Golostowice. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:


Telekomunikacja Polska
Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta
Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi
ul. Powstańców Śl. 134
50-940 Wrocław
2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A, Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Zachodni;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru;
4. W strefie projektowanych wykopów kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą ochronną dwudzielną, grubościenną oraz zachować normatywne odległości. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. należy wykonać na koszt naruszającego stan istniejący;
5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi TP w Oławie ul. Młyńska 11 tel. 071 313 93 33, 0 501 692 540 lub 071 303 28 88, 0 501 692 559;

20 października 2009 r. 20 października 2009 r.

6. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, oczekiwane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz sfiat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Telekomunikację Polską S.A.;
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem – na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej;
8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 21.10.2010r.

Telekomunikacja Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem



Damian Buła

Z up. Dyrektora

ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.