

zest. pomieszczeń z natężeniem

Nr	Nazwa	Pow.	Wymagane natężenie oświetlenia w/g PN w [lx]
1	Sala	133 m ²	300
2	Przedśionek	8 m ²	100
3	Kuchnia	11 m ²	300
4	Kotłownia	9 m ²	200
5	Korytarz	11 m ²	100
6	WC męskie + WC niepełnosprawni	6 m ²	200
7	WC damskie	7 m ²	200
8	Pom. gospodarcze	6 m ²	200

Grand total: 8


191 m²

OBJAŚNIENIA:

Instalację oświetlenia i gniazd wtykowych wykonać przewodem kabelkowym YDYp o przekroju 1,5mm²p/t
 Osprzęt melaminowy 10Ap/t sztydiki jasne
 Oprawy oświetleniowe w sali świetlicy, kuchni, korytarzu i przedśionku 4x18W wbudowane w sufit podwieszany.
 W sanitariatach, kotłowni i na zewnątrz nad drzwiami 2x18W szczelne z kloszem opalizowanym.

ZNP – złącze napowietrzne z pomiarem,
 –szafka z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, o wymiarach 70x30x20cm zabudowana na wysokości 1,0m

- – oprawy ewakuacyjne z napisem "WYJŚCIE"
- x – oprawy nad umywalkami – porcelanowe z kloszem mlecznym
- S – stojak przyścienny – rura stalowa Ø2", dł.2,5m

 Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Trzaskowski	NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa świetlicy wiejskiej m. Ksiegienice Wielkie, gm. Kondratowice dz. nr 534/1 i 534/2		
	INWESTOR: Gmina Kondratowice		
57-100 STRZELIN UL.W.WITOSA 5 TEL.:(71)3922553, 602573971 maciek.trzaskowski@gmail.com	PROJEKTANT: tech. el. Zbigniew Michalczuk	PODPIS: NR UPR.: 7/74/Wm	DATA: 13.11.2015r.
SPRAWDZAJĄCY: inż. Marian Tomczyk	PODPIS: NR UPR.: 544/63	DATA: 13.11.2015r.	
RYSUNEK: Rzut parteru – instalacje elektryczne		SKALA: 1 : 100	NR RYS.: 2/E